



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, тел.: (831) 200-11-01, факс: (831)200-12-69, e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99, УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по г. Н. Новгород (по Сормовскому району)**

603003, г. Н. Новгород, ул. Свободы, 33, «Телефон доверия»:  
(тел./факс) 229-63-51, e-mail: fgpn-sormovo@yandex.ru

Предписание № 40/1/28

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«15» мая 2017 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 393»

(далее - МАДОУ «Детский сад № 393»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения от «05» апреля 2017 г. № 17 заместителя главного государственного инспектора города Н. Новгород по пожарному надзору Гусарова Е.Ю., п. 17 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.04.2017 по 15.05.2017 в течение 3 рабочих дней проведена плановая выездная проверка в зданиях (помещениях) и на территории МАДОУ «Детский сад № 393» по адресам: г. Н. Новгород: ул. Исполкома, д. 2, ул. Ефремова, д. 9А, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгород (по Сормовскому району) - заместителем главного государственного инспектора города Н. Новгород по пожарному надзору Гусаровым Евгением Юрьевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы - государственным инспектором города Н. Новгород по пожарному надзору Кулагиным Андреем Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 393» Прокофьевой Еленой Вячеславовной, заместителем заведующего по АХР Чернышовой Аллой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства Российской Федерации	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	--	---	--	--

## ул. Исполкома, д. 2

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1.	Помещение складского, производственного назначения (пищеблок) не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, помещения технического этажа (подвала) со стороны помещения сушки белья на 1 этаже не выделено перекрытиями не ниже 3-го типа, с соответствующим типом заполнения проемов в противопожарных преградах.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6; ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. 23, табл. 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6 (ранее действовали требования СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, табл. 1, табл. 2*; СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.55, п. 1.82).	01.06.2018	
2.	Не определены категории складских, производственных помещений (пищеблока и помещений уличного склада) по пожарной и взрывопожарной опасности (с обозначением категорий на дверях складских помещений).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ч. 1, ч. 3, ч. 21 ст. 27; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» п. 1.1, п. 4.2, п. 4.3 (ранее действовали требования НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» п. 3, п. 6).	01.06.2018	
3.	Противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ч. 8 ст. 88 (ранее действовали требования СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.17).	01.06.2018	
4.	Узлы пересечения строительных конструкций (выделяющих помещений производственного, складского, технического назначения от других помещений) с нормируемыми пределами огнестойкости трубопроводами и другим технологическим оборудованием не имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 88, табл. 22 и 23, СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.4 (ранее действовали требования СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, п. 5.17, табл. 1; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» п. 4.4.1 раздела II).	01.06.2018	
5.	В лестничных клетках размещено оборудование (батареи системы отопления), выступающие из плоскостей стен на высоте до 2,2 м (по факту на высоте 2-2,05 м) от	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ст. 53, ч. 1 ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	01.06.2018	

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Н. Новгород  
(по Сормовскому району) - заместитель главного  
государственного инспектора города Н. Новгород  
по пожарному надзору

Гусаров Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

«15» мая 2017 года

Инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы - государственный инспектор  
города Н. Новгород по пожарному надзору

Кулагин Андрей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)


«15» мая 2017 года

Предписание для исполнения получил (и):

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 393» Прокофьева Елена Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» мая 2017 года

  
(подпись)

Заместитель заведующего по АХР Чернышова Алла Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» мая 2017 года

  
(подпись)

